



**VENTILAZIONE VANO CORSA
 E LOCALE MACCHINE SECONDO
 NORMATIVA ASCENSORI**

SEZIONE ORIZZONTALE VANO CORSA :	S _{av} = 2.99	m ²
SEZIONE MINIMA AMMISSIBILE CAMINO 1° X :	S _{av} = 0.03	m ²
SEZIONE EFFETTIVA CAMINO :	S _{av} = 0.20	m ²
SEZIONE ORIZZONTALE LOCALE MACCHINA :	S _{av} = 1.93	m ²
SEZIONE MINIMA AMMISSIBILE CAMINO 1° X :	S _{av} = 0.02	m ²
SEZIONE EFFETTIVA CAMINO :	S _{av} = 0.05	m ²

N.B.: Se l'impianto e' soggetto alla disciplina antincendio, interpellare il locale comando dei VV.FF.

NOTE PER IL CLIENTE
 X = Pendenza raccomandata verso l'esterno a tutti i piani.
 Y = Protezione in fossa contro infiltrazioni d'acqua.

CARICHI AGENTI SULLA FOSSA
 Oltre i su indicati carichi, la fossa deve essere atta a sostenere un carico uniformemente distribuito di 500 daN/m²